Suivi à haute fréquence d'étangs aérés modifiés en conditions climatiques très froides

Q. Plana, J. Alferes, C. Lamaire-Chad, É. Boutet P.A. Vanrolleghem









Sommaire

Introduction

Enjeux

Méthodologie

Résultats

Conclusions





Réglementation

11 janvier 2014 : Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU) est entré en vigueur

Paramètres	Exigence minimale ROMAEU
DBO ₅ C	25 g/m^3
MES	25 g/m^3





Étangs aérés

Les étangs aérés sont très populaires au Québec



NOUVELLE RÉGLEMENTATION: CRITÈRES SÉVÈRES IMPOSÉS

Plusieurs étangs ont atteint ou dépassent leurs débits ou charges de conception

5 of 41





Besoins

Mettre à jour et améliorer les anciens systèmes pour satisfaire les nouveaux standards de déversement



NOUVELLE INVESTIGATION

Pour évaluer la performance, un programme de surveillance est nécessaire

6 of 41





Programme de surveillance

Dans ce cas, il est nécessaire :

- Améliorer la compréhension des processus fondamentaux
- Connaître la dynamique du système




PROGRAMME DE SURVEILLANCE COHÉRENT ET ROBUSTE





Qu'est-ce que nous voulons?



8 of 41





Programme de surveillance cohérent

Analyses off-line - échantillons :

- Grande quantité d'échantillons et d'analyses
- Employées/employés pour échantillonner fréquemment
- Coûts élevés

Solution:


Suivi en continu in situ à haute fréquence







Station de mesure automatique



10 of 41





Paramètres mesurés

Avec 11 capteurs (5 à l'entrée et 6 à la sortie), les paramètres mesurés sont :

- Température
- pH
- Conductivité
- Turbidité
- Oxygène dissous
- MeS

- COD
- CODs
- Ammoniac
- Nitrate
- Potassium





Suivi en continu in situ à haute fréquence


Complexités

- Assurer le bon fonctionnement du système de mesure
- Problèmes sur la qualité des données
 - Les données ne fournissent pas l'information nécessaire ou elles ne sont pas utiles
- La quantité de données récoltées






Étude de cas : Wemotaci







Étude de cas : Installation



14 of 41





Étude de cas : Grandes-Piles



15 of 41





Étude de cas : Installation



16 of 41





Enjeux

- Mesure de l'eau brute
- Environnement hivernal
- Conditions saisonnières
- Optimiser les analyses du laboratoire pour que ça soit rentable
 - Réduire le nombre d'analyses au laboratoire
 - Être capable de valider les capteurs





• Installation des stations de surveillance in-situ





20 of 41





• Installation des capteurs on-line





Entrée Wemotaci

Entrée Grandes-Piles







Mesure de l'eau brute





22 of 41





- Environnement hivernal
- Conditions saisonnières





23 of 41





Protocole de maintenance

Protocole

- 1. Nettoyer le capteur
- 2. Valider le capteur
- 3. Calibrer le capteur (Si besoin)

Programme de maintenance

	Nettoyage	Validation	Calibration
Entrée	7 jours	14 jours	30 jours
Sortie	14 jours	30 jours	45 jours

24 of 41





- Analyses off-line (en laboratoire)
 - Détection des erreurs systématiques et mauvaise calibration
- Analyses on-line
 - Détection de la déviation de l'état normal





Validation des données : Analyses off-line

Graphiques de contrôle

- Solutions standard
- Analyses au laboratoire








Validation des données : Analyses off-line

Graphiques de contrôle

- Solutions standard
- Analyses au laboratoire




26 of 41





Graphiques de contrôle

- 1. Évaluer différence entre les valeurs mesurées et de référence
- 2. Définir la plage d'acceptation








Validation des données : Analyses on-line

• Détection de valeurs aberrantes



Alferes et al., 2013

28 of 41








Validation des données : Analyses on-line

Élimination du bruit




29 of 41








Détection de la déviation de l'état normal



Yoo et al., 2008




Données on-line brutes : Oxygène dissous en sortie








Données on-line brutes : Oxygène dissous en sortie







Données on-line brutes : ammoniac en sortie



25/36/2010 35/36/2010 31/36/2010 31/36/2010 32/36/2010 35/36/2010 35/36/2010








Données on-line brutes : Température en entrée


Différents capteurs qui mesurent la T : Conductivité, pH, ammolyser








Données filtrées : DCO soluble en entrée








Données filtrées : Conductivité en entrée et sortie







Données brutes : Température en sortie



37 of 41





- Un bon entretien des capteurs est essentiel pour détecter des problèmes aux capteurs
- Assurer des bonnes conditions pour les installations et aux techniciens aident au bon fonctionnement des stations
- Un bon fonctionnement des stations favorise une réduction des coûts à long terme
- La validation des capteurs permet d'obtenir des séries de données de qualité
- Les mesures à haute fréquene décrivent en détail la dynamique du système, permettant une meilleure compréhension





Acknowledgements













40 of 41



